



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Area 3

Struttura sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro

Prot 57116 del 14/12/2020

RELAZIONE TECNICA

ASILO NIDO "PETER PAN"

Oggetto : Rifacimento pavimentazione

Sono pervenute presso lo scrivente ufficio segnalazioni in merito al sollevamento del pavimento in linoleum della scuola materna "Peter pan in via Ulderico Mattoccia , da seguenti sopralluoghi si è constatato che lo stesso pavimento presentava dei sollevamenti creando in alcuni punti delle vere e proprie bolle e addirittura in altri dei distaccamenti delle giunture, creando un vero e proprio pericolo per i bambini presenti e per le loro educatrici, detto ciò, si è provveduto ad adottare all'istante una soluzione tampone che consisteva in una rimozione delle parti più ammalorate e il ripristino delle stesse con altro linoleum , tuttavia nonostante l'intervento ,la parte restante continuava a sollevarsi per cui è stata la decisione a salvaguardia della pubblica incolumità di provvedere al rifacimento dell'intera pavimentazione , il vecchio pavimento in linoleum verrà rimosso assieme al massetto sottostante , per poi ricostruirlo con materiali idonei che non consentiranno all'umidità di raggiungere il nuovo pavimento linoleum che verrà messo in opera .

Velletri 14/12/2020

Il Tecnico
Geom. Mauro Basso