



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Tel. 06/9630172

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Studio di fattibilità Tecnico-economico per Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale in Via Pratolungo da Via Selvanova II a Via Appia Sud. – Relazione Tecnica

In riferimento agli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire per la sicurezza stradale, la tutela del patrimonio e della rete stradale, è stato commissionato all'ufficio viabilità e patrimonio uno studio per la fattibilità tecnico-economica per il completamento di impianti di illuminazione stradale di alcune strade sul territorio comunale.

Un impianto da integrare e completare è in Via di Pratolungo da Via Selvanova II, fino al tratto di illuminazione esistente in direzione Appia Sud, lo studio prevede:

- la posa in opera di 25 pali compresi di proiettore, posti alla distanza di circa 20 metri lineari, distanza che potrebbe variare a seguito di studio illumino-tecnico eseguito da un tecnico specializzato nel settore;
- lo scavo in trincea per tutto il tratto interessato dai lavori ed il ripristino;
- il passaggio di tutti i cablaggi necessari ed il collegamento degli stessi.

Lo studio si compone di

- Stima dei Lavori;
- Stima degli oneri per la Sicurezza
- Quadro Economico;
- Relazione Fotografica;
- Inquadramento.

Tanto si doveva

Velletri 07/04/2022

Il tecnico